



Прокуратура Российской Федерации  
Прокуратура  
Донецкой Народной Республики

**Прокуратура Кировского района  
города Макеевки**

кв-л «Химик», 7, г. Макеевка,  
Донецкая Народная Республика, 286133  
e-mail: gpr24@gpdnr.su

19.09.2024 № 102-1346/сч-24

Заведующему  
ГКДОУ «Детский сад № 115  
общеразвивающего вида  
городского округа Макеевка» ДНР

Бородай О.А.

ул. Алексеева, д. 1  
г.о. Макеевский, г. Макеевка,  
Донецкая Народная Республика

## ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений требований  
законодательства в образовательных  
организациях

Прокуратурой Кировского района г. Макеевки Донецкой Народной Республики проведена проверка готовности образовательных организаций к новому учебному году в ГКДОУ «Детский сад № 115 общеразвивающего вида городского округа Макеевка» ДНР.

Согласно ч. 2 ст. 15 Конституции Российской Федерации органы государственной власти, органы местного самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы.

В соответствии со ст.ст. 38, 67.1 Конституции Российской Федерации определено, что детство находится под защитой государства. Дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России.

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» государство признает детство важным этапом жизни человека и исходит из принципов приоритетности подготовки детей к полноценной жизни в обществе, развития у них общественно значимой и творческой активности, воспитания в них высоких нравственных качеств, патриотизма и гражданственности, защиты детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее по тексту – Закон № 273-ФЗ) образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального



развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. Качество образования - комплексная характеристика образовательной деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным государственным образовательным стандартам, образовательным стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов образовательной программы.

Также, п. 2 ч. 6 ст. 28 Закона № 273-ФЗ установлено, что образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, в том числе при проведении практической подготовки обучающихся, а также безопасные условия воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Согласно ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее по тексту Закон № 69-ФЗ) предметом федерального государственного пожарного надзора является соблюдение организациями и гражданами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми организации и граждане владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия пожарной безопасности.

В соответствии со ст. 37 Закона № 69-ФЗ руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны, содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

В ходе проведения проверки совместно со специалистами отделения ИДиПР Кировского района г. Макеевки ОНДиПР городского округа Макеевка УНДиПР Главного управления МЧС России по Донецкой Народной Республике выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности в образовательном учреждении.

✓1. Отсутствуют системы пожарной сигнализации на объекте, где воздействие опасных факторов пожара может привести к травматизму и (или) гибели людей (ч. 2 ст. 54 № 123-ФЗ; п. 5.1, прил. А, табл. А1, п. 1 СП 484.131.1500.2020);

✓2. Отсутствуют системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на объекте, где воздействие опасных факторов пожара может привести к травматизму и (или) гибели людей (ч. 2 ст. 54 № 123-ФЗ; п. 3.1, табл. 2, п. 1 СП 3.13130.2009; п. 8, прил. 5 п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 01.09.2021 N 1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой

пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»);

✓ 3. В здании на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение в соответствии с требованиями СП 52.13330 (п. 4.3.12 СП 1.13130.2020; п. 8.2.5 СП 252 Л 325800.2016);

✓ 4. Минимальная ширина эвакуационных выходов из помещений и зданий, при числе эвакуирующихся через указанные выходы более 50 человек, составляет менее 1,2 м (эвакуационные выходы из групп, эвакуационные выходы со 2-го этажа наружу) (п. 4.2.19 СП 1.13130.2020);

5. При использовании двупольных дверей ширина эвакуационного выхода принята через "активные" и "пассивные" полотна (главный вход, запасной эвакуационный выход) (п.4.2.24 СП 1.13130.2020);

✓ 6. На объекте защиты не хранится документация, подтверждающая класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных материалов (в помещениях зданий дошкольных образовательных организаций не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2 (линолеум в коридорах и группах) (п. 25 ППР в РФ; ст. 134 п. 6 № 123-ФЗ; п. 7.2.19 СП 252 Л 325800.2016);

✓ 7. Отсутствует (не ведётся) журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (п. 17.1. ППР в РФ);

✓ 8. Руководитель организации не обеспечил учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты (п. 60 ППР в РФ);

9. Руководитель организации не обеспечил проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами (подвал) (п. 15 ППР в РФ);

✓ 10. Руководитель не обеспечил средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного, на объекте с массовым пребыванием людей (п. 30 ППР в РФ);

✓ 11. Руководитель организации не обеспечил наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих пути эвакуации (п. 36 ППР в РФ);

✓ 12. Огнетушители, установленные в здании, не имеют порядковый номер, нанесенный на корпус огнетушителя (п. 407 ППР в РФ);

✓ 13. Отсутствуют программы противопожарного инструктажа для обучения лиц мерам пожарной безопасности (п. 3 ППР в РФ);

✓ 14. Не утверждена уполномоченным руководителем организации в отношении помещений инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями (п. 2, раздел XVIII ППР РФ);

✓ 15. Не определен руководителем организации с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности (п. 3 ППР в РФ);

✓ 16. Не определен руководителем организации или иным должностным лицом, уполномоченным руководителем организации, порядок и сроки проведения работ по очистке воздухопроводов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы должны проводиться не реже 1 раза в год (ППР в РФ п. 43);

✓ 17. Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны (кладовая, пищеблок) (п. 12 ППР РФ);

✓ 18. Допускаются к работе лица на объекте защиты, которые не прошли обучение мерам пожарной безопасности (п. 3 ППР в РФ);

19. Двери эвакуационных выходов из групповых ячеек в поэтажные коридоры и на лестничные клетки должны предусматриваться противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI 15 (п. 5.2.3 СП 1.13130.2020);

20. Выходы из этажей на лестничные клетки не оборудованы дверями с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах (пп. 4.4.6 СП 1.13130.2020);

21. Ковры, ковровые дорожки, укладываемые на путях эвакуации поверх покрытий полов, не закреплены к полу (в помещениях групп и раздевалках) (п. 31 ППР в РФ);

22. Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечены возможностью их свободного открывания изнутри без ключа (запасной эвакуационный выход) (п. 26 ППР в РФ);

23. В лестничных клетках допускается размещение оборудования, выступающее из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц (радиаторы отопления на лестничных маршах) (п. 4.4.9 СП 1.13130.2020);

✓ 24. Лестница высотой более 45 мм не оборудована поручнями (подвал) (п. 4.3.5 СП 1.13130.2020);

✓ 25. Для здания не составлена декларация пожарной безопасности (п. 7.2.2 СП 252 Л 325800.2016; ч. 5 ст. 6, ч. 1 ст. 64 № 123-ФЗ);

26. Ширина коридоров на путях эвакуации составляет менее 1,6 м (п. 7.2.13 СП 252 Л 325800.2016);

27. Лестницы 3-го типа не расположены таким образом, чтобы расстояние от любой точки проекции указанной лестницы на уровень земли составляло не менее 1 м до проекции любых оконных проемов (п. 4.4.7 СП 1.13130.2020);

✓ 28. Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией (коридоры этажа № 1) (п. 35 «в» ППР в РФ);

29. Типы заполнения проемов в противопожарных преградах и их пределы огнестойкости не соответствуют требованиям таблицы 24 приложения к ФЗ № 123-ФЗ (электрощитовая, прачечная, кладовая, пищеблок) (ч. 1, 3 ст. 88 № 123-ФЗ; п. 7.2.21 СП 252 Л 325800.2016);

30. Выходы на кровлю из лестничных клеток не оборудованы противопожарными люками 2-го типа, размерами 0,6х0,8 м (п. 7.7 СП 4.13130.2013);

31. Не обеспечено содержание наружных пожарных лестниц в исправном состоянии (не обновлен покрасочный слой, чтобы способствует коррозии) (п. 17 «а» ППР в РФ);

32. Руководитель организации не организовал не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (п. 17 «б» ППР в РФ).

Кроме того, соответствии со ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее по тексту – Федеральный закон № 52-ФЗ) в организациях отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других образовательных организациях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняются требования санитарного законодательства.

Совместно со специалистами Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Донецкой Народной Республике в городе Макеевка и Ясиноватском районе установлены нарушения требований санитарного законодательства, а именно:

- отсутствует возможность для осуществления медицинской деятельности - в учреждении отсутствует медицинский работник (п.2.9.2 СП 2.4.3648-20).

- штат пищеблока не укомплектован кладовщиком, подсобным рабочим – СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», таблица 6.19

- ограждение на территории учреждения частично отсутствует (задний двор) (п.2.2.1 СП 2.4.3648-20).

- покрытие подходов и дорожек на территории имеет дефекты (п.2.2.4 СП 2.4.3648-20).

- не обеспечен подвод горячей воды к раковинам в санузлах групповых (п.2.6.5 СП 2.4.3648-20).

- расстановка кроватей в спальнях не соответствует требованиям – п. 3.1.6 СП 2.4.3648-20.

- в коридоре 1 этажа имеются дефекты стен, отслоившаяся штукатурка (п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20).

Причинами и условиями указанных нарушений является ненадлежащее исполнение должностных обязанностей ответственными лицами, а также ослабленный контроль со стороны вышестоящего руководства.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 6, 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

**ТРЕБУЮ:**

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление и принять исчерпывающие меры к устранению и недопущению впредь выявленных нарушений закона.

2. Решить вопрос о привлечении виновных лиц, к установленной законом ответственности.

3. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры Кировского района города Макеевки. О месте и времени рассмотрения настоящего представления заблаговременно сообщить в прокуратуру района.

4. О результатах рассмотрения настоящего представления сообщить в прокуратуру Кировского района города Макеевки в письменной форме в установленный законом месячный срок.

Прокурор района

старший советник юстиции

Е.Н. Иванов